

Муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа
№ 8 города Волхова»
Ленинградской области
187400, г. Волхов
ул. Волгоградская д. 13
Телефоны: 213-41; 213-34; 78-495
Факс: 2-58-21; 213-34

В общеобразовательных учреждениях гигиенические нормативы температуры воздуха соответствуют указанным нормам:

18 - 24 °С - в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе;

17 - 20 °С - в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских;

20 - 24 °С - спальни, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната;

20 - 22 °С - медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала;

19 – 21 °С – санитарных узлах и комнатах личной гигиены.

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы.

Директор
МОБУ «Средняя общеобразовательная
школа №8 г. Волхова»

А.Ю. Романов